



Note 1:
 Unitstørrelser er angivet ud fra effekt som igen er angivet ud fra temperatursæt 80/45-70/40.

Units kan afvige i længede/bredde, hvis veksler, rør og komponenter beregnes efter andre design kriterier.

Note 2:
 Plads omkring hovedhaner skal være 1 m²

Note 3:
 Ekspansionsbeholder placeres uden for de viste arealer

KØGE FJERNVARME



VEKS

Roskildevej 175, 2620 Albertslund +45 43 66 03 66 WWW.VEKS.DK WWW.KOEGEFJERNVARME.DK

Rev.	Dato	Konst.	Tegn.	Kontrol.	Godk.
	2017-03-13	HST	JSPG	HST	

Projektnr. 1100009548 Mål -

Tilslutning for kundeinstallationer
 Nybyggeri

Pladsforholf for FJV-units
 Arealer

RAMBOLL

Hannemanns Allé 53
 DK-2300 København S
 Tlf. +45 51 61 10 00
 Fax +45 51 61 10 01
 www.ramboll.dk

Tegning nr. Rev.

FN-000_F-009 A