


Leveringsgrænse 2

Fjernvarmeunit




Note:

- E: Spædevandstilslutninger
- F: Mængdemåler til afregning af spædevand: type Sensus 100182645-10, med mit-Modul T30-90
- G: Afspærringsventil med lås: type EGO CL58F - F726
- H: Taconova Taco-Setter Inline strengreguleringsventil std. VVS nr. 407022208

De dæmpede linjer står for enhver af de mulige større brugerinstallationer.

Signaturforklaring



Sag: VEKS - Unit og VVS udbud Sag nr.: 108-1242

Dato: 15-01-2024

Emne: Principdiagram for brugerinstallationer. 16 bar, maks. 110 °C Tegnr.: Bilag 18 Rev.:  
Indirekte anlæg > 100 kW. Spædevandsarrangement

Udf.: KGR Kont.: JJR Godk.: JJR Mål: -