



NOTE:

- A: Hovedaspæringsventiler
- B: Aspæringsventiler, hvis mere end 2 meter mellem A til tilslutning på unit.
- C: Leveringsgrænse for tilslutning på anlæg med eksisterende pumpe og trykspansionsbeholder.
- D: Leveringsgrænse for komponenter hvor pumpe og trykspansionsbeholder er integreret del af demonterede kedel. I det tilfælde kan C udelades i retur og eventuelt i fremløb.
- E: Tilslutning for spædevand. Se tegning FN-000-L-005
- F: Shuntpumpe m. styring for temperaturbeskyttelsen af gennemstrømsveksler kan tilvælges særskilt.

Hvor flere varmevekslere indbygges i parallel, skal hver veksler styres individuelt.

Primær returtemperatur skal begrænses jf. Leveringsbestemmelser.

Rev.	Dato	Konsl./Tegn.	Kontrol.	Godk.
2016-06-01	HST/PETU	PLU	PETU	
Projekt 1100009548		Mål Ikke målfast		
Tilslutningsdiagram for kundeinstallationer				
16 bar - Maks. 110°C				
Indirekte anlæg m. vejfkompenenseringsautomatik				
Varmtbrugsvand via ladekreds og forrådsbeholder				
				Filling nr.
				FN-000_L-002-A